

ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Les eaux usées autres que domestiques, dites "industrielles", en provenance de l'établissement Lachal Solutions SASU, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

A) Débits maxima autorisés :

Débit journalier moyen : 2 m³/j

B) Installations de prétraitement / récupération

L'établissement Lachal Solutions SASU

- doit identifier les matières et substances générées de par son activité et susceptibles d'être rejetées dans le réseau public d'assainissement ;
- doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur déversement dans le réseau public d'assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;
- indique les installations de prétraitement / récupération mises en place à cet effet :
 - un débourbeur séparateur hydrocarbures

C) Entretien des installations de prétraitement / récupération

L'établissement **Lachal Solutions SASU** a l'obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement / récupération en bon état de fonctionnement, qu'elles soient existantes ou à créer.

Il doit, par ailleurs, s'assurer que les déchets récupérés par les dites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l'établissement doit faire procéder à :

- ✓ Vidange du débourbeur séparateur hydrocarbures tous les 12 mois

et chaque fois que nécessaire, fournir annuellement au service cycle de l'eau de la COR les informations ou les certificats correspondants, attestant de l'entretien régulier de ses installations de prétraitement / récupération.

D) Mise en conformité des rejets

Le présent arrêté est subordonné de la part de l'établissement **Lachal Solutions SASU** à une mise en conformité de ses installations existantes selon l'échéancier suivant :

Liste des points non conformes	Délai de mise en conformité
Transmission de l'index du compteur lavage et la date de sa pose	Immédiat à compter de la date de signature du présent Arrêté.

En cas de non-respect de ce délai de mise en conformité, la COR pourra procéder ou faire procéder à la fermeture du branchement.

E) Aire de lavage volumes facturation

L'établissement Lachal Solutions SASU sera facturé forfaitairement pour son aire de lavage afin de tenir compte de la pluviométrie sur la base suivante (aire de lavage= 60 m² * 904 mm/an (source RAD) = 54 m³). La facturation sera basée sur le volume passé au sous compteur d'alimentation de l'aire de lavage + volume forfaitaire de 54 m³ d'eaux pluviales.

Il fournira au service cycle de l'eau de la COR et à SUEZ l'index du compteur lavage le 1 janvier et 1 juillet de chaque année.

F) Produits susceptibles d'avoir un impact sur les réseaux et/ou l'environnement

Certains produits utilisés par l'établissement présentent un risque potentiel pour le système d'assainissement et le milieu naturel, avec des substances toxiques (hydrocarbures...). Ces derniers ne seront en aucun cas, déversés dans les réseaux humides. Ces produits dangereux sont stockés au sein d'un local fermé à clé et construit sur rétention.